

Análises Físico-Químicas Agosto/2015

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento Central do SAMA E.

Parâmetro	Limite	Resultado Médio Mensal
Alcalinidade Total	-	22,0 mg/L CaCO ₃
Alumínio	0,2 mg/L	0,008 mg/L Al
Ferro	0,3 mg/L	0,04 mg/L Fe
Gás Carbônico	-	5,4 mg/L CO ₂
Sulfato	250 mg/L	6 mg/L SO ₄ ²⁻
Oxigênio Dissolvido	-	8,4 mg/L O ₂
OCMA*	-	2,75 mg/L O ₂
Cloreto	250 mg/L	16,6 mg/L Cl ⁻
Cobre	2 mg/L	0,06 mg/L Cu
Manganês	0,100 mg/L	--- mg/L Mn
Dureza Total	500 mg/L	3,12 mg/L CaCO ₃
Sílica	-	13,506 mg/L
Fosfato	-	1,99 mg/L PO ₄ ³⁻
Nitrato	10 mg/L	3,9 mg/L NO ₃ ⁻
Zinco	5 mg/L	0,05 mg/L Zn
Surfactantes	0,5 mg/L	0,06 mg/L

*Oxigênio Consumido em Meio Ácido.