

Análises Físico-Químicas: JUNHO

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento Central do SAMA E.

Parâmetro	Limite	Resultado Médio Mensal
Alcalinidade Total	-	18,9
Alumínio	0,200 mg/L	0,004
Ferro	0,3 mg/L	0,03
Gás Carbônico	-	3,9
Oxigênio Dissolvido	-	7,4
OCMA*	-	3,83
Cloreto	250 mg/L	16,3
Cobre	2 mg/L	0,02
Manganês	0,100 mg/L	0,01
Dureza Total	500 mg/L	4,40
Sílica	-	1,3
Fosfato	-	1,4
Nitrato	10 mg/L	0,5
Zinco	5 mg/L	0,04
Surfactantes	0,5 mg/L	0

*Oxigênio Consumido em Meio Ácido.

NR: análise Não Realizada