

Análises de Rotina: Agosto / 2017

São análises realizadas a cada duas horas da água tratada, na saída da Estação de Tratamento Central do SAMA E.

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises realizadas	Média	Mínimo	Máximo
Turbidez	NTU	1	343	1,22	0,36	40,2
Cor	mg PtCo/L	15	365	4,7	0	142
pH		6,0 a 9,5	367	6,77	5,87	7,45
Fluoreto	mg/L	0,7-1,0	363	0,74	0	1,99
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	366	1,29	0,01	2,79

Interpretação dos parâmetros

Turbidez: Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma consequência natural do material em suspensão.

Cor: É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

pH: Expressa o equilíbrio entre os íons(H⁺) e (OH⁻) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

Cloro: É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

Flúor: Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.