

Análises Físico-Químicas: Novembro 2017

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento Central do SAMA E.

Parâmetro	Limite	Resultado Médio Mensal
Alcalinidade Total	-	28,1
Alumínio	0,200 mg/L	0,005
Ferro	0,3 mg/L	0,02
Gás Carbônico	-	7,3
Oxigênio Dissolvido	-	8,4
Cloreto	250 mg/L	26,4
Cobre	2 mg/L	0,02
Manganês	0,100 mg/L	0,044
Dureza Total	500 mg/L	2,59
Sílica	-	2,6
Fosfato	-	1,8
Nitrato	10 mg/L	0,6
Zinco	5 mg/L	0,03
DQO	-	1,08
Surfactantes	0,5 mg/L	0,07

*Oxigênio Consumido em Meio Ácido.

NR: análise Não Realizada